

प्रारूप-घ (संलग्नक-3)

Provisional Certificate

यूआईडी संख्या: UPFS/2019/4112/ETA/ETAH/12/CFO

दिनांक: 05-03-2019

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **MURLI KRISHNA EDUCATIONAL TRUST KASGANJ ROAD ETAH** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **945 946 944 926 937 938 953C, ETAH KASGANJ ROAD, ETAH** तहसील - **ETAH** जिसमें तलों की संख्या **3** एवं बेसमेन्ट की संख्या **0** है जिसकी ऊँचाई **14.64 mt.** तथा प्लॉट एरिया **24690 sq.mt** है। भवन का अधिभोग **MURLI KRISHNA EDUCATIONAL TRUST KASGANJ ROAD ETAH** (भवन स्वामी/ अधिभोगी अथवा कम्पनी का नाम) द्वारा किया जायेगा। इनके द्वारा अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा के समस्त प्राविधानों का समायोजन एन0बी0सी0 एवं तत्सम्बन्धी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 मानकों की संस्तुतियों के अनुरूप किया गया है। इस भवन को प्राविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी) **Educational** के अन्तर्गत इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि प्रस्तावित भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के निर्माण होने के उपरान्त तथा भवन के अधिभोग से पूर्व अग्नि एवं जीवन सुरक्षा प्रमाण पत्र (Fire & Life Safety Certificate) प्राप्त किया जायेगा।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।"

निर्गत किये जाने का दिनांक: **05-03-2019**

स्थान: **ETAH**

हस्ताक्षर-

निर्गमन अधिकारी-

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By

(**SHIV DAYAL SHARMA**)

[B91642086EA54730D02AAB374C69384C10B4DE0B]

05-03-2019